

รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
กรณี การได้รับความเดือดร้อนจากน้ำเน่าเสียของหมู่บ้าน [REDACTED]
ทำให้ที่ดินของผู้ร้องได้รับความเสียหาย

กรมอนามัย ร่วมกับ [REDACTED] ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี ผู้พักอาศัยบ้านเลขที่ [REDACTED]
[REDACTED] อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำเน่าเสียของหมู่บ้าน
[REDACTED] ทำให้ที่ดินของผู้ร้องได้รับความเสียหาย โดยดำเนินการตรวจสอบ เมื่อวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สรุปได้ดังนี้

๑. ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ

๑.๑ แหล่งกำเนิดมลพิษ ได้แก่ หมู่บ้าน [REDACTED] อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

๑.๒ ผู้ก่อมลพิษ ได้แก่ บ้านเรือนประชาชนภายในหมู่บ้าน [REDACTED]
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๒. ข้อมูลผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

๒.๑ ลักษณะผลกระทบ ได้แก่ ปัญหาน้ำเน่าเสียรั่วซึมออกจากแนวกำแพงโครงการหมู่บ้าน [REDACTED]
รัตนวิเศษ

๒.๒ ผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ประชาชนที่พักอาศัยบ้านเลขที่ [REDACTED]
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (เจ้าของที่ดิน)

๓. การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน โดยกรมอนามัย

๓.๑ กรมอนามัย ดำเนินการตรวจสอบบริเวณที่ดินของผู้ได้รับผลกระทบ พบว่า มีน้ำซึมออกมาตามแนว
กำแพงของหมู่บ้านจัดสรรจริงตามที่ผู้ร้องเรียนแจ้ง

๓.๒ กรมอนามัย ดำเนินการตรวจสอบอาคารพักอาศัยภายในหมู่บ้าน [REDACTED]
จำนวน ๔ หลัง ที่มีอาณาเขตติดกับแนวกำแพงของผู้ได้รับผลกระทบ ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑)

- | | | |
|----|------------|--|
| ๑) | [REDACTED] | อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี |
| ๒) | [REDACTED] | อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี |
| ๓) | [REDACTED] | อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (ขณะตรวจสอบไม่พบ
ผู้พักอาศัย) |

๔) อาคารเลขที่ ๑๙๓/๒๐ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
จากการตรวจสอบกิจกรรมการใช้น้ำและทิศทางการไหลของน้ำทิ้ง โดยการเทน้ำผสมสีในบริเวณที่มีการใช้น้ำ
ของอาคารเลขที่ [REDACTED] หมู่บ้าน [REDACTED] เพื่อทดสอบการรั่วซึม
ของน้ำทิ้ง โดยเมื่อทำการเทน้ำผสมสีลงในบริเวณส้วมของอาคารทั้ง ๓ หลัง พบว่ามีน้ำรั่วซึมออกมาตามแนว
กำแพงและไหลไปยังบริเวณที่ดินของผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งลักษณะของน้ำที่ซึมออกมาตามแนวกำแพงมีลักษณะ
เป็นน้ำสีเดียวกับน้ำผสมสีที่ใช้ทดสอบ รวมทั้งมีกลิ่นเหม็นคล้ายอุจจาระ ซึ่งตรงกับลักษณะน้ำทิ้งที่ออกจาก
ถังรวบรวมสิ่งปฏิกูล (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒)

๔. การพิจารณา

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนดังกล่าว พบว่า มีการปล่อยน้ำเสียจากห้องส้วมของอาคารพักอาศัยภายในหมู่บ้าน [REDACTED] เข้าสู่ที่ดินของประชาชนที่พักอาศัยบ้านเลขที่ [REDACTED] อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จริง ซึ่งพิจารณาได้ว่าเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๑) แหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถา หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ในทำเลไม่เหมาะสมสกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองสารพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะนำโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

๕. ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหา

ให้เทศบาลนครนนทบุรี ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดำเนินการควบคุมกำกับอาคารพักอาศัย (ผู้ก่อเหตุ) มิให้ทำการปล่อยน้ำเสียจากอาคารของตนเองเข้าสู่พื้นที่ของผู้อื่น จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และให้มีการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ดังนี้

๕.๑ ออกคำแนะนำของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้ผู้ก่อเหตุปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร

๕.๒ ติดตามตรวจสอบ หากพบว่าผู้ก่อเหตุไม่ดำเนินการแก้ไขเหตุรำคาญ หรือมีการดำเนินการแก้ไขแต่ประชาชนยังได้รับผลกระทบ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการออกคำสั่งทางปกครองให้แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องเพื่อระงับเหตุรำคาญ

๕.๓ หากผู้ก่อเหตุฝ่าฝืนคำสั่งทางปกครอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการ ส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบหรือดำเนินคดี ตามขั้นตอนของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

จัดทำโดย
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖